



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM

Opole Lubelskie, dnia ...0.8.CZE.2020

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
tel. fax 81 827 20 41

psse.opolelubelskie@pis.gov.pl
<http://psseopolelubelskie.pis.gov.pl>

ONS-HK.4600.1.36.3.2020
znak sprawy

**Komunikat Nr 1
w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ratoszyn
gmina Chodel.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ratoszyn gmina Chodel, zaopatrującego następujące miejscowości: Ratoszyn Pierwszy, Ratoszyn Drugi, Radlin, Stasin, Kawęczyn w dniu 08.06.2020 roku stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.

**Woda nie nadaje się do spożycia,
wodę z kranu można używać wyłącznie do spłukiwania toalet.**

W związku z powyższym w dniu 08.06.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim wydał decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi na przedmiotowym wodociągu i nakazał zarządcy prowadzenie działań naprawczych do czasu uzyskania prawidłowych wyników.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Opolu Lubelskim

Kierownik
Sekcji Nadzoru P/Epidemicznego

[Signature]
inż. Helena Sawicka